



naše zn.: S-MUHO/25297/2013/DH

čj.: MUHO/ 4797/2014

vyřizuje: Ing. Dlouhá

datum: 5.3.2014

tel: 311 545 316

e-mail: vodhos@mesto-horovice.cz

Obec Běštín

IČ 00509621

Běštín 28

267 24 Hostomice pod Brdy

OBCENÍ ÚŘAD BĚŠTÍN okres Beroun	Číslo dopr. Zpracovatel Uč. znak
Došlo: - 7 -03- 2014	
Č. j.: 107/2014	
Přílohy:	

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

- 1) Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy podle § 25 odst. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích po provedeném řízení investorem **Obci Běštín** **schvaluje** podle § 39 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. „Kanalizační řád obce Běštín“ na kanalizaci v obci Běštín zpracovaný Josefem Mladičem, Jaromíra Zástěry 536, 261 01 Příbram II.
- 2) Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v provedeném vodoprávním řízení **Obci Běštín**

a) uděluje povolení

podle 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod (přečištěných na domovních ČOV) uvedenými kanalizačními stokami do vodního toku Řeřicha.

Povolené množství vypouštěných odpadních vod

Označení stoky	prům. l/s	max. m3/měsíc	m3/rok
A1	0,022	57,60	700
C2	0,050	129,60	1 575
D1	0,044	115,20	1 400
E2	0,011	28,80	350
F1	0,011	28,80	350
G1	0083	215,70	2 625
Celkem	0,222	573,60	7 000

Povolená kvalita vypouštěných přečištěných odpadních vod

Označení stoky	CHSK _{cr}	BSK ₅	NL
	p/m mg/l	p/m mg/l	p/m mg/l
A1	150 – 180 max. 105 kg/rok	40 – 50 max. 28 kg/rok	50 – 70 max. 35 kg/rok
C2	150 – 180 max. 236 kg/rok	40 – 50 max. 63 kg/rok	50 – 70 max. 79 kg/rok
D1	150 – 180 max. 210 kg/rok	40 – 50 max. 56 kg/rok	50 – 70 max. 70 kg/rok
E2	150 – 180 max. 52,50 kg/rok	40 – 50 max. 14 kg/rok	50 – 70 max. 17,50 kg/rok
F1	150 – 180 max. 52,50 kg/rok	40 – 50 max. 14 kg/rok	50 – 70 max. 17,50 kg/rok
G1	150 – 180 max. 394 kg/rok	40 – 50 max. 105 kg/rok	50 – 70 max. 131 kg/rok
Celkem	max. 1 050 kg/rok	max. 280 kg/rok	max. 350 kg/rok

b) podle § 15 odst. 1 vodního zákona

mění

kanalizační stoky A1, C2, D1, E2, F1 a G1 z kanalizace pro odvádění dešťových vod na kanalizaci jednotnou pro odvádění dešťových vod a vod odpadních přečištěných na domovních ČOV.

Toto povolení se v souladu s § 8 odst. 1) a § 9 odst. 1 zákona č 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a § 9 odst. 1,2 vodního zákona uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Za provoz kanalizace a kvalitu vypouštěných odpadních vod z kanalizace odpovídá obec Běštín.
2. Do kanalizace mohou být vypouštěny odpadní vody pouze přes domovní ČOV, řádně povolené a zkolaudované odborem výstavby a ŽP MěÚ Hořovice.
3. Do kanalizace mohou být napojeny domovní ČOV jen do výše celkového povoleného množství odpadních vod při dodržení stanovených limitů kvality.
4. Vypouštěním přečištěných odpadních vod ze soustavy DČOV nesmí dojít ke zhoršení stávajících vodohospodářských poměrů.
5. Povolení k nakládání s vodami udělené podle § 8 vodního zákona se vydává do **31. 3. 2024**.
6. Přípustná (průměrná) hodnota „p“ koncentrace vypouštěných odpadních vod se považuje za dodrženu, pokud ve dvouhodinovém směsném vzorku získaném sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut nebude zjištěno její překročení.
7. Maximální přípustná hodnota „m“ koncentrace vypouštěných odpadních vod se považuje za dodrženu, pokud při rozboru prostého vzorku nebude zjištěno její překročení.
8. Vlastník (provozovatel) kanalizace zajistí prostřednictvím oprávněné osoby provedení odběru a vyhodnocení směsného a prostého vzorku vypouštěných odpadních vod takto:
 - místo odběru: vyústění kanalizačních stok A1, C2, D1, E2, F1 a G1,
 - četnost odběru: (mezi 8-14 hod.)
 - 1x v období leden – březen,
 - 1x v období červen – srpen.

Kopie výsledku rozboru předloží vlastník (provozovatel) kanalizace odboru výstavby a ŽP MěÚ Hořovice, vždy k 31.10. každého roku.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Běštín, Běštín 28, 267 24 Hostomice pod Brdy

Odůvodnění:

Dne 3.12.2013 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu stokové sítě pro veřejnou potřebu v obci Běštín.

Spolu se žádostí byl předložen návrh kanalizačního řádu zpracovaného Josefem Mladičem, Jaromíra Zástěry 536, 261 01 Příbram II.

Kanalizační řád obsahuje zároveň návrh limitů množství a kvality vypouštěných odpadních vod uvedenými kanalizačními stokami do vodního toku – potok Řeřicha. Vypouštění odpadních vod z hlediska kvality vypouštěných odpadních vod je v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb.

Kanalizační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Do výše uvedené kanalizace mohou být vypouštěny odpadní vody pouze přes domovní ČOV povolené a zkolaudované odborem výstavby a ŽP MěÚ Hořovice.

Povolání k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod se vydává dle § 9 odst. 2 vodního zákona do 31. 3. 2024.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Lesy ČR, s.p., oblastní správa toků Benešov, Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Daniela V. Dlouhá
samostatný odborný referent

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Přílohy pro žadatele: 1x schválený kanalizační řád

Obdrží:

účastníci řízení(dodejky)
Obec Běštín, IDDS: fzrajtt
Lesy ČR, s.p., oblastní správa toků Benešov, IDDS: e8jcfsn

dotčené správní úřady
Obecní úřad Velký Chlumec, IDDS: wtuavsd