

Dodatečné informace k zakázce č. 1 (Vysvětlení ZD)

Název projektu: Rekonstrukce budovy OÚ v obci Běštín
Název zakázky: Rekonstrukce budovy OÚ v obci Běštín
Předmět zakázky: Stavební práce

Tato zakázka není realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., ale na základě výjimky dle § 31 a dle směrnice obce k zadávání VZMR. Zakázka je realizována v režimu zakázky malého rozsahu. U této zakázky je plánováno spolufinancování z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj.

Název zadavatele: Obec Běštín

IČ zadavatele: 00509621

Sídlo zadavatele: Obec Běštín, Běštín 28, 26724 Běštín

Statutární zástupce zadavatele: Jaroslava Houdková, starostka obce

Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Ing. Zbyšek Čelikovský

Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele) pro poskytování informací:
tel: 777 122 092, e-mail: celikovsky@tntconsulting.cz

Dotazy uchazeče ze dne 28. 7. 2021

- 1) Pokud to bude možné prosím o zaslání výkresové dokumentace k této akci. (půdorysy, pohledy)
- 2) Ve VV se nachází položka č.4 „**Bourací práce pro nová okna 2 ks**“ a následně ze zde objevuje položka č. 18 „**dodávka a montáž nových oken ks 2**“ tímto se chci zeptat zda se jedná o vybourání starajících oken a pak následná jejich zpětná instalace, či se jedná o demontáž stávajících a instalaci nových oken. Pokud jde o druhý případ tak bych chtěl požádat o doložení specifikace nových oken (materiál, barva, rozměry,) aby mohlo dojít k jejich správnému nacenění.
- 3) Také prosím o specifikaci k položce č. 26 „**Vchodové dveře D+M ks 1**“ (materiál, barva, rozměry,) aby mohlo dojít k jejich správnému nacenění.
- 4) Také prosím o specifikaci k položce č. 16 „**překlád nad okny kpl 1**“ (materiál, rozměry, případní počet ks,) aby mohlo dojít k jejich správnému nacenění.
- 5) Prosím také o upřesnění nesrovnalostí mezi výzvou a příloženou Průvodní zprávou – výzva hovoří o době realizace cca 2 měsíce ale průvodní zprava hovoří o 6 měsících což se shoduje s VV kde u položky č. 3 (Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití) se také mluví o době 6 měsíců. Proto prosím o upřesnění který z těchto dvou časových intervalů je správy.

Odpověď Zadavatele:

Ad 1) **Výkresová dokumentace je v příloze těchto dodatečných informací č. 1.**

Ad 2) **Aktuálně v budově žádná okna nejsou. Je požadováno připravit otvory pro instalaci nových oken. Rozměr dvou nových plastových oken je 600 x 1200 mm, jako okna v místnosti před záchody (1. patro), barva vevnitř bílá - venku ořech, parapety plastové (bílé/ tmavě hnědé).**

Ad 3) Vstupní dveře rozměr šířka 130 cm x výška 250 cm. Dveře plastové se sklem jako na obrázku, barva z obou stran ořech.

Ad 4) Překlad - železo I výška 120 mm, délka 1100 mm v počtu 6 ks (3 x jedno okno).

Ad 5) Platí údaj ze Zadávací dokumentace a návrhu Smlouvy o dílo (bod 5.2), tedy realizace Díla nejpozději do 31. 10. 2021.

Přílohy:

- Doplnění PD.zip

V Běštíně dne 30. 7. 2021

Podpis zadavatele:

